



A - B:  
AYKY-J 3x240+120  
dl. 421 m (trasa)

SVCZ-M 3,5 x 185-240  
A

1  
R  
JB 10,5/20  
dem. konz. LAHKA  
dem. 6x podp. izol.  
mont. 1x konz. TAZKA  
mont. 3x CS 80kN C16L T16L  
mont. 3x SMS 25/0/4/M  
exist. konz. ODBOCNA  
exist. 3x zav. izol.  
mont. 2x SMS 25/0/4/M  
1x OTE 25/400-S + OP

A - B:  
dem. AlFe6 3x35  
dl. 381 m

B SVCZ-M 3,5 x 185-240

245/ks/ruzomberok\_gejdak  
245/uv/ruzomberok\_gejdak  
dem. JB 10,5/6  
dem. konz. LAHKA  
dem. 3x podp. izol.

2  
KO  
JB 10,5/20  
1x konz. ODBOCNA  
3x CS 80kN C16L T16L  
1x konz. 1200  
1x HDA 24NA-NNN

riadeny pretlak  
dl. 25m (trasa)

novy VNK: A - B:  
3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25  
dl. 517 m (trasa)

rezanie asfaltu  
0,5m (trasa)

**LEGENDA:**

- EXIST. NADZEMNE VN VEDENIE
- ZNOVOMONT. NADZEMNE VN VEDENIE
- DEM. NADZEMNE VN VEDENIE
- EXIST. PODZEMNE NN VEDENIE
- DEM. PODZEMNE NN VEDENIE
- NOVE PODZEMNE VN VEDENIE
- NOVE OCHRANNE PASMOV VNK / NNK
- EXIST. STLP BETONOVY VN
- NOVY STLP BETONOVY VN
- DEM. STLP BETONOVY VN
- EXIST. USEKOVY ODPOJOVAC
- NOVY USEKOVY ODPOJOVAC
- NOVY ZVODIC PREPATIA VN
- NOVA VYSTRAZNA TABULKA
- EXIST. STOZIAROVA TS

Napatova sustava: 3+PEN, 230/420, 50 Hz - TN-C  
Ochrana pred urazom elektrickým prúdom:  
V normalnej prevádzke - izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosahu  
Pri poruche - samocinným odpojením napájania

Napatova sustava: 22 kV, 50 Hz - IT  
Ochrana pred dotykom živých častí STN EN 61936-1  
- ochrana krytím  
- ochrana zabranou  
- ochrana umiestnením mimo dosahu

Ochrana pred dotykom neživých častí STN EN 61936-1  
Ochrana uzemnením STN EN 505221

eub, s.r.o. energia usporne a bezpecne	ZODP.PROJ.	Ing. Michal Borsik
	VYPRACOVAL	Ing. Michal Borsik
	KONTROLOVAL	Ing. Tomas Slotka
STAVEBNIK	Mesto Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 1098/1, 034 01, Ruzomberok	
STAVBA	Inzinerijske siete IBV Gejdak	
	DATUM	09/2023
SO 07 - Prekladka VN vedenia	FORMAT	A2
SO 08 - Prekladka NN vedenia	PROFESIA	EL
	STUPEN	DSP
	MIERKA	1:1000
	CISLO ZAKAZKY	23/05/13
OBSAH VYKRESU	Situacia - montaz / demontaz	
	CISLO VYKRESU	2