ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a výstavby
Obecného zastupiteľstva Obce Likavka
zo dňa 15.11. 2023, 16:00 hod

Prítomní: Janka Lačná, Ing. Pavol Šín, Ing.Filip Gvizd, Ing.Radoslav Matejka, Marek Janiga, Patrik Strnátka
Ospravedlnený: Daniel Krížo

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Miestne zisťovanie, podtekania dažďovej vody pod základ plota / p.Perďoch/
3. Návrh aktivity, ktorá by sa v rámci výzvy MAS Dolný Liptov mala realizovať
4. IBV Strážnik Likavka, návrh postupu ďalších krokov
5. Posúdenie návrhu projektovej dokumentácie inteligentných priechodov pre chodcov, prevzatie priechodov do správy obce
6. Posúdenie nového dispozičného riešenia Detského ihriska Rodinka
7. Záver

Bod 1 Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie komisie otvoril Patrik Strnátka, privítal všetkých členov a oboznámil ich s programom zasadnutia.

Bod 2 Miestne zisťovanie /p.Perďoch/

Komisia sa na mieste oboznámila s problémom podtekania dažďovej vody pod základ plota.
Navrhla premerať výšky možného zaústenia odvodnenia v kanalizácii. Následne osadiť odvodňovaciu mriežku a dopojiť do jestvujúceho odvodňovacieho kanála. Pán Perďoch bol oboznámený s realizáciou odvodnenia v prvej polovici roku 2024. Realizáciu je potrebné zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2024.

Bod 3 Návrh aktivity v rámci výzvy MAS Dolný Liptov

Po oboznámení sa s Podopatreniami 7.4 Podpora investícií do základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo sa komisia rozhodla pre realizáciu **Aktivita 1 : investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry.**
Komisia po obhliadke skladu náradia obce Likavka zo strany od knižnice, navrhuje realizáciu projektu uskutočniť v tomto priestore. Pred samotným podaním projektu navrhuje staticky posúdiť konštrukciu strechy na danom objekte.

Bod 4 IBV Strážnik, postup ďalších krokov

Komisia odporúča uskutočniť geologický prieskum svahu, na ktorom hrozí riziko zosuvu, prehodnotenie investície IBV Strážnik v danej lokalite, zistiť u dodávateľov realizovateľnosť pripojenia inžinierskych sietí .

Bod 5 Posúdenie PD inteligentných priechodov a prevzatie priechodov do správy obce

Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou odporúčame prehodnotiť veľkosť priečnych sklonov chodníkov na kilometri 55,020. Preveriť napojenie a vlastníkov sietí pre napojenie svetelných prvkov priechodu na elektrickú sieť. Komisia odporúča prevzatie priechodov pod správu obce.

Bod 6 Posúdenie dispozičného riešenia Detského ihriska Rodinka

Komisia nemá k návrhu žiadne pripomienky. Po realizácii odporúča dodržiavať všeobecnú bezpečnosť.

Bod 7 Záver

Zastupujúci predseda poďakoval za účasť všetkým členom a o 19:20 ukončil zasadnutie komisie.

V Likavke15.11.2023 Strnátka Patrik