Zápisnica ku komisii výstavby a životného prostredia konanej dňa 26.3.2024

Prodram :

Prehodnotenie havarijného stavu prístavby budovy športového areálu.

Komisia dospela k záveru:

1.odvodniť stenu budovy od ihriska

2.vykopať sondy k základom aby statik mohol zistiť stav

3.osekať omietku zo steny kde ukáže statik aby zistil stav muriva a steny to sa týka aj pochôdznej časti strechy prístavby

4.keď bude zistený skutkový stav komisia navrhne riešenie

---

predseda komisie