Závery komisie výstavby a životného prostredia konanej dňa 19.8.2024

1. Hviezdoslavova ulica bez chodníka

2. Odvodnenie vyriešiť hlavne pomocou vsakovacích jám

3. Koše na psie exkrementy umiestniť podľa rozpisu

4. Na budove prístavby OŠK nastaviť postup prác:

1,odkryť a zistiť stav základu statikom .Ak bude základ staticky v poriadku, tak zaizolovať,odviesť vodu drenážkou a zasypať hrubým štrkom

2,podpulcovať a zabezpečiť strop budovy a následne vybúrať vodou poškodenú časť múru ,odkryť časti omietky a zistiť stav budovy. Vymúrať a osadiť okno.

3, zistiť stav vrchnej vrstvy izolácie budovy po odobratí jestvujúcej dlažby a podľa stavu pokračovať v ďalšej práci

5. Zábradlia a mosty natierať našou tradičnou modro-žltou farbou.

6. Osadiť nový balíkobox